



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

1º BBM / 1ª CIA / 5º PEL / BELÉM NOVO

ALBERTO MORAES, 243 - BELÉM NOVO - Fone/Fax: (51)32591238

PORTO ALEGRE

1BBM-15PEL@CBM.RS.GOV.BR

CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA

O Comando do(a) Batalhão de Bombeiros Militar no uso de suas atribuições resolve:
Fornecer, conforme requerimento da parte interessada, a presente "CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA", cujo conteúdo não tem qualquer valoração dos fatos, danos ou responsabilidades, e sim apenas caráter meramente informativo, limitando-se a transcrever integral e fielmente os exatos termos e dados que constam do registro original de cadastramento e atendimento de ocorrência, constante de nossa Central de Emergência-193.

OCORRÊNCIA NÚMERO: 544856

CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA: Nº 35861 - 1º BBM / 1ª CIA / 5º PEL / BELÉM NOVO/2023

TIPO DA OCORRÊNCIA: PRODUTOS PERIGOSOS

SOLICITANTE DA C.O.: LEONARDO RODRIGUES

DATA DO FATO: 19/07/2023 ÀS 08 H 25 MIN

LOCAL DO OCORRIDO: RUA: RUA FLORÊNCIO FARIAS, Nº 195, BAIRRO: BELEM NOVO, CIDADE: PORTO ALEGRE

VÍTIMA: NICOLE SONDA

COMPONENTES DA GUARNIÇÃO BM: SOLDADO FELIPE DE ALENCASTRO RAUBUSTT, SOLDADO TEMPORÁRIO LUIS CARLOS CARDOSO JUNIOR, SOLDADO MAURÍCIO MOREIRA

CERTIDÃO GERADA POR: SD ROBSON COSTA DE SOUZA

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA:

DESLOCAMOS DO QUARTEL APÓS SERMOS ACIONADOS PELA SALA DE OPERAÇÕES PARA ATENDIMENTO DE UMA OCORRÊNCIA DE VAZAMENTO DE GÁS. CHEGANDO NO LOCAL POSTO DE SAÚDE DE BELEM NOVO OS FUNCIONARIOS JA ESTAVAM NA RUA ESPERANDO NOSSA CHEGADA, NOS FOI RELATADO PELA SENHORA NICOLE SONDA CPF 01687236038 GERENTE DO POSTO QUE OS FUNCIONARIOS TINHAM SENTIDO UM CHEIRO MUITO FORTE DE GÁS DENTRO DAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE DE SAÚDE. ENTRAMOS NO LOCAL E FIZEMOS A ABERTURA DE TODAS AS PORTAS E JANELAS PARA AREJAR A ÁREA, FOMOS ATÉ A CENTRAL DE GÁS AONDE CONTIA DOIS BUTIJOES DE 13KG (P13), DESCONECTAMOS OS DOIS, NÃO FOI CONSTADO VAZAMENTO NOS BUTIJOES, POREM FOI CONSTATADO UMA INSTALAÇÃO ELETRICA IRREGULAR DENTRO DA CENTRAL ONDE ESTAVA ACONDICIONADO OS BUTIJOES E AS MANGUEIRAS DE GÁS NÃO ERAM PROPRIAS PARA ESTE USO. A SENHORA NICOLE FOI INFORMADA SOBRE AS IRREGULARIDADES.

HI: 13:30

HF: 13:50

GU
SD RAUBUSTT
SD MAURICIO
SDT CARDOSO

QUARTEL EM PORTO ALEGRE, 19 DE JULHO 2023.

NO IMPEDIMENTO DE
1º TEN EDSON DOMINGUES MENDES
Comandante do(a) 1º BBM / 1ª CIA / 5º PEL / BELÉM NOVO

SD ROBSON COSTA DE SOUZA

20 4846 206

8





Digite aqui para pesquisar

Esta Pasta



Catálogo de Endereços

Opções



Sair

Email

Calendário

Contatos

Caixa de entrada (392)

Lixo Eletrônico

Mensagens enviadas

Mensagens excluídas

Rascunhos

Clique para exibir todas as pastas

Terrenos e similares (4)

Gerenciar Pastas...

Responder Responder a Todos Encaminhar Mover Excluir Fechar

RES: Ocorrência US Belém Novo

Marcelo Roese de Almeida

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

Enviado: quarta-feira, 19 de julho de 2023 15:48**Para:** Leonardo Rodrigues; Vânia Maria Frantz; _SMS - DAPS - Coordenação de Enfermagem; Josiane Gasperin**Anexos:** sensor do alarme 1.jpeg (98 KB); sensor alarme 2.jpeg (78 KB)

Prezados

Em resposta ao solicitado, informo o seguinte.

- Fomos acionados pela servidora Rosangela da US BELEM NOVO referente ao um vazamento de gás as 8h48min

-A mesma informou que os bombeiros já atenderam o chamado e detectaram que tem fios elétricos passando por dentro do depósito de gás.

-A servidora também informou que apos os bombeiros vistoriarem ainda não podiam ligar nada.

-Deslocamos uma equipe para o local e verificamos que não existia vazamento naquele momento, referente a rede elétrica dentro do depósito de gás informo que trata-se de sensor magnético do alarme da unidade (ver imagens), instalado em todas unidades de saúde, a instalação não possui corrente elétrica, apenas acusa aberto ou fechado.

-Em relação as mangueiras e válvulas de gás iremos providenciar a troca no dia 20.07, pois iremos comprar a mangueira adequada com a verba de adiantamento.

Att,

Marcelo Roese de Almeida
Encarregado
NMP/CIM/DAG
Fone 3289 5746
cel: 984256089

De: Leonardo Rodrigues**Enviado:** quarta-feira, 19 de julho de 2023 14:56**Para:** Marcelo Roese de Almeida; Vânia Maria Frantz; _SMS - DAPS - Coordenação de Enfermagem**Assunto:** Ocorrência US Belém Novo

Boa Tarde Marcelo.

Segue em anexo o Boletim de ocorrência dos Bombeiros para manifestação quanto aos apontamentos citados, bem como as providências realizadas na US.

Atenciosamente.

Leonardo Rodrigues

Matrícula 1331949

Enfermeiro Responsável Técnico- Coren-RS 272524

Diretoria de Atenção Primária/Secretaria Municipal de Saúde/PMPA

51 3289 2726





prefeitura de
PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - SMS
DESPACHO

À US Belém Novo:

Considerando o ocorrido na manhã deste dia 19/07/2023, onde a equipe desta Unidade detectou odor de gás de cozinha e acionou o Corpo de Bombeiros, temos a declarar:

1) Conforme certidão de ocorrência do Comando do Batalhão de Bombeiros Militar (1ºBPM/ 1º CIA/ 5º PEL/ Belém Novo), 24520873, **NÃO FOI CONSTATADO VAZAMENTO NOS BOTIJOES DE GÁS**, porém foi constatada instalação elétrica irregular dentro da central onde estavam acondicionados os botijões e que as mangueiras não estavam dentro dos padrões.

2) Conforme e-mail do servidor Marcelo Roesse de Almeida, 24520900, em resposta ao questionamento sobre as condições de instalação de gás e presença de irregularidades elétricas no local, foi deslocada uma equipe ao local e verificado que não existia vazamento naquele momento. Referente à rede elétrica dentro do depósito de gás, foi informado tratar-se de sensor magnético do alarme da unidade, conforme imagem em anexo, 24520923, instalado em todas unidades de saúde, e que a instalação do mesmo **NÃO POSSUI CORRENTE ELÉTRICA**. Em relação as mangueiras e válvulas de gás, foi informado que será providenciada a troca no dia 20/07.

Sendo assim, diante da inexistência de vazamento de gás e da informação da adequação na instalação de gás, orientamos o retorno dos profissionais da unidade às atividades de assistência, cabendo à Gerente da Unidade registrar ciência de todos os trabalhadores da US neste SEI.

Outrossim informamos da necessidade de notificação dos casos que exigiram afastamento do trabalho junto ao CEREST-DVS, via sistema sentinela, para adequado encaminhamento e investigação denexo causal.



Documento assinado eletronicamente por **Vânia Maria Frantz, Diretor(a)**, em 19/07/2023, às 17:38, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa> informando o código verificador **24520934** e o código CRC **574A1B21**.